



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
**о регистрации электролаборатории**  
Регистрационный номер **A35-00288-14**  
от « **12** » **декабря** **2014** г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что передвижная электролаборатория  
**ООО "НевТелеКом"**

(полное наименование организации)

**357100, г. Невинномысск, ул. Рыбацкая, 23**

(юридический адрес предприятия)

допущена в эксплуатацию, зарегистрирована в Кавказском управлении Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением

**до 1000 В**

(до и (или) выше 1000В)

**Перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:**

- измерение сопротивления заземляющих устройств и молниезащиты;
- измерение удельного сопротивления грунта;
- проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами;
- измерение сопротивления изоляции: электрооборудования, электрических аппаратов, силовых кабелей, электропроводок, вторичных цепей;
- проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с системой TN.

Свидетельство выдано на основании акта комиссии от «12» декабря 2014 г.

Срок действия свидетельства установлен до «12» декабря 2017 г.

Заместитель руководителя Управления



Д.П.Заварзин



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

**А К Т**  
**заседания технической комиссии**

"12" декабря 2014 г.

№ \_\_\_\_ 632-эл \_\_\_\_

Присутствовали:

Председатель комиссии –

Заместитель руководителя Управления

Д.П. Заварзин

Члены комиссии -

Начальник отдела энергетического надзора и  
энергоэффективности по Ставропольскому краю

Н.В. Михайлов

Государственный инспектор отдела энергетического  
надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю

В.Г. Апанасенко

На заседании комиссии рассмотрена заявка на допуск в эксплуатацию электролаборатории, представленная:

**ООО "НевТелеКом"**  
**357100, г. Невинномысск, ул. Рыбацкая, 23**

В целях:

предупреждения электротравматизма, обеспечения строгого выполнения государственных стандартов, Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках и других нормативных документов, выполнение которых контролируют органы государственного энергетического надзора Российской Федерации; обеспечения единства измерений, и прав потребителей на безопасность товаров и услуг.

- заседание технической комиссии

**ПОСТАНОВИЛО:**

1. Подтвердить возможность электролаборатории:

**ООО "НевТелеКом"**  
**357100, г. Невинномысск, ул. Рыбацкая, 23**

на проведение работ по испытаниям и измерениям в электроустановках напряжением до 1000 В по видам работ:

- измерение сопротивления заземляющих устройств и молниезащиты;
- измерение удельного сопротивления грунта;
- проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами;
- измерение сопротивления изоляции: электрооборудования, электрических аппаратов, силовых кабелей, электропроводок, вторичных цепей;
- проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с системой TN.

2. Согласовать формы протоколов:

- Измерения сопротивления заземляющего устройства;
- Проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами;
- Проверки цепей между заземленными установками и элементами заземленной установки;
- Испытания (измерения) сопротивления изоляции электропроводки;
- Проверки цепи «фаза-нуль»;
- Измерения сопротивления изоляции пятипроводных КЛ-0,4кВ и электрооборудования;
- Испытания сопротивления изоляции четырехпроводных КЛ-0,4 кВ и электрооборудования.

3. Занести электролабораторию в Реестр действующих электролабораторий на территории Ставропольского края под номером А 35-00288-14.

4. При производстве работ соблюдать условия допуска электролаборатории:

Оформлять протоколы испытаний в электроустановках напряжением до 1000 В, только по видам испытаний и



измерений, перечисленным в настоящем протоколе на согласованных формах протоколов. Вести учет выданных протоколов.

Перерегистрацию электролаборатории пройти в срок до "12" декабря 2017 г.

Обеспечивать доступ и условия для проведения проверок работы электролаборатории персоналом органов государственного энергетического надзора.

Своевременно извещать об изменении адресных реквизитов, состава персонала (с приложением протокола проверки знаний), средств испытаний, измерений (с приложением свидетельств об их проверке).

5. Проверку знаний персонала электролаборатории по Межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001); Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей; Нормам испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей; Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках; Правилам устройства электроустановок и другим нормативным документам, выполнение которых контролируют органы государственного энергетического надзора, - проводить с участием инспектора госэнергонадзора.
6. Не допускать использования факта допуска в эксплуатацию электролаборатории, таким образом, который позволил бы предположить, что результаты испытаний (измерений), полученные электролабораторией, одобрены (согласованы) органом госэнергонадзора.
7. При нарушении электролабораторией действующих нормативных документов контролируемых органами государственного энергетического надзора или настоящего протокола, работа электролаборатории может быть приостановлена в установленном порядке.
8. Протоколы испытаний заверять печатью с указанием номера и принадлежности электролаборатории (хранится у руководителя лаборатории) рекомендуемого содержания.

Председатель комиссии –

Заместитель руководителя Управления

Члены комиссии -

Начальник отдела энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю  
Государственный инспектор отдела энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю



Д.П. Заварзин

Н.В. Михайлов

В.Г. Апанасенко